

# Sodahuskommittén

## Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare

Donald Grahn

Mobil: +46-(0)70-764 48 33

[donald.grahn@live.se](mailto:donald.grahn@live.se)

Datum

2019-11-28

Utgåva

## Mötesanteckningar 2019-11-20

Sammanträdesdatum	Torsdag 2019-11-20
Plats	ÅF HQ, Frösundaleden 2, Solna
Vid protokollet	Donald Grahn, DG Consulting AB
Närvarande	Lars Andersson, ÅF, Fredrik Bruno, Seniorkonsult Donald Grahn, Seniorkonsult Curt Johansson, Seniorkonsult Bernt Åke Johansson, Dekra Urban Forsberg, Sandvik AB
Distribution	Närvarande + Kristian Rosenqvist David Good, Dekra

## Innehåll

1	Mötets öppnande .....	2
2	Genomgång av dagordning.....	2
3	Genomgång av föregående mötesanteckningar .....	2
4	Rapport från styrelse .....	2
5	Rapport från Skadegruppen .....	2
6	Rapport från EIA-gruppen .....	3
7	Rapport från arbete med föreskrifter och standarder.....	3
8	Rapport från utbildningsgrupp.....	3
9	Rekommendationer på remiss.....	3
10	Rekommendationer till beslut .....	3
11	Rekommendationer under arbete .....	3
12	Planerade arbeten.....	4
13	Nästa möte.....	4
14	Övrigt .....	4
15	Mötet avslutas.....	4
16	Ansvarsfriskrivning.....	4

## 1 Mötets öppnande

Lars Andersson öppnade rekommendationsgruppens möte.

## 2 Genomgång av dagordning

Dagordning för mötet gick igenom och godkändes enl. nedan:

- Föregående mötesanteckningar
- Aktuella obehandlade frågor
  - städlista
- Sodahuskommittén
- Skadegrupp
- EIA grupp
- Arbete med föreskrifter och standarder
- Arbetsgrupp riskanalys
- Rekommendationer för godkännande
- Rekommendationer under arbete
- Planerade arbeten, B10, C12, C7, D3,D1,
- Nästa möte
- Övrigt

## 3 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte, 2019-09-24 godkändes.

## 4 Rapport från styrelse

Se protokoll SHK 2019 – 3 (ej publicerat)

Fredrik informerade om möjligheter med geotagging. Inget arbete planeras från rekommendationsgruppen.

## 5 Rapport från Skadegruppen

Se protokoll SKGR 2019 – 3 (ej publicerat)

Frågor att bevaka från mötet:

- Kontroll av friblåsningsledningar, dräneringar
- Val av isolermaterial m hänsyn till gasbildning vid upphettning

Från föregående möte: diskussionspunkter som kan föranleda uppdatering av rekommendationer:

- Med anledning av skador som orsakat smältgenombrott bör lämpligen kamera rekommenderas för bevakning av området under pannan.
- tillsyn och kontroll av snabbtömningsledningar
- ventilval för snabbtömning?

Nästa möte 22 jan 2020

/ Fredrik

## **6 Rapport från EIA-gruppen**

Inget nytt möte att rapportera

Nästa möte

/L A

## **7 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder**

Inget nytt att rapportera.

## **8 Rapport från utbildningsgrupp**

Nytt förslag till rekommendation E1 lämnat till utbildningsgruppen, svar avvaktas

## **9 Rekommendationer på remiss**

Till remissidan efter viss bearbetning:

- E 1
- B 8

## **10 Rekommendationer till beslut**

Inga nya förslag

## **11 Rekommendationer under arbete**

### **11.1 ”Städlista”**

Rekommendationer uppdateras med hänsyn till pågående riskanalys

### **11.2 Rekommendation B4**

Säkerhetsutrustning på sodalösare

/Alla

Figurer och materialangivelser uppdaterade

Senaste version, R\_B1\_5\_2019-02-09 distribuerad

Studie smältarusningar inväntas.

### **11.3 Rekommendation B8**

Finns på remissidan uppdateras med hänsyn till riskanalys

### **11.4 Rekommendation E1**

Dokumentet reviderat under mötet, distribueras till deltagarna; delges Björn

/DG

### **11.5 Rekommendation D6**

Kompletteras med tilläggsida från Fredrik

/Fredrik/DG

## 11.6 ERFA dagar

Dokumentation från senaste mötet finns på hemsidan/rapporter

ERFA träff ang. säkerhet på lösartankar 21 jan 2020 /Donald, Curt

## 11.7 Dokument för sökning

S – Dokument för sökning uppdateras inklusive remissutgåva B8 /B Å

## 12 Planerade arbeten

### 12.1 F 4, Riskanalys

Se rapport Åtgärder för Säkerhetsfunktioner, SIF Riskanalys, Fas 3. ”Städlista” distribuerad.

Anteckningar från möte i granskningsgrupp imväntas

### 12.2 Rekommendation B10, C12, C7, D3,D1

Genomläsning /alla

### 12.3 Rekommendation B 17

Genomläsning påbörjad av Håkan Mattsson /Lars

## 13 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen 2019-12-17, samt 2020-01-28

## 14 Övrigt

Okylda löprännor, söka information /Urban

Urban informerade om ”intelligenta rör”. Intresse för info hos SHK?

Rapport, Kriterier för kemisk rengöring, Ivan Falk efterforskas /Lars

## 15 Mötet avslutas

Rekommendationsgruppens möte 2019-11-20 avslutades.

## 16 Ansvarsfriskrivning

Detta dokument utgör ett dokument över vad som förekommit vid möte i Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp. Informationen i detta dokument är enbart avsedd för Sodahuskommitténs medlemmar. Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar följa de rekommendationer och riktlinjer som i förekommande fall kan anses följa av dokumentets innehåll.

Sodahuskommittén frånskriver sig allt ansvar för fel och skada oavsett orsak som kan följa av att rekommendationer eller riktlinjer följs. Det är upp till varje medlem eller annan part att själva, i sin riskbedömning, avgöra om man vill följa Sodahuskommitténs rekommendationer och riktlinjer. Det åligger varje medlem eller annan part att, vid tillämpningen av rekommendationer och riktlinjer, stämna av med tillämpliga

myndigheter att rekommendationerna och riktlinjerna är i överensstämmelse med gällande rätt och andra föreskrifter.