

# Sodahuskommittén

## Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare  
Donald Grahn

Datum  
2023-01-18

Utgåva

Mobil: +46-(0)70-764 48 33  
[donald.grahn@live.se](mailto:donald.grahn@live.se)

### Mötesanteckningar 2023-01-18

|                   |  |
|-------------------|--|
| Sammanträdesdatum | Tisdag 2023-01-18  |
| Plats             | AFRY, Solna  |
| Vid protokollet   | Donald Grahn, DG Consulting AB   |
| Närvarande        | Lars Andersson<br>Fredrik Bruno<br>Donald Grahn<br>Curt Johansson<br>Bernt-Åke Johansson |
| Distribution      | Närvarande +<br>Kristian Rosenqvist<br>Johan Jansson<br>David Good, Dekra                |

### Innehåll

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Mötets öppnande .....                                    | 2 |
| 2  | Genomgång av dagordning.....                             | 2 |
| 3  | Genomgång av föregående mötesanteckningar .....          | 2 |
| 4  | Rapport från styrelse .....                              | 2 |
| 5  | Rapport från Skadegruppen .....                          | 2 |
| 6  | Rapport från EIA-gruppen .....                           | 2 |
| 7  | Rapport från arbete med föreskrifter och standarder..... | 2 |
| 8  | Rapport från utbildningsgrupp.....                       | 2 |
| 9  | Rekommendationer under arbete .....                      | 2 |
| 10 | Rekommendationer på remiss .....                         | 4 |
| 11 | Rekommendationer till beslut .....                       | 4 |
| 12 | Hemsidan.....  | 4 |
| 13 | Planerade arbeten.....                                   | 4 |
| 14 | Övrigt .....   | 4 |
| 15 | Nästa möte.....  | 4 |
| 16 | Mötet avslutas .....                                     | 5 |
| 17 | Ansvarsfriskrivning.....                                 | 5 |

## 1 Mötets öppnande

Lars Andersson öppnade rekommendationsgruppens möte.

## 2 Genomgång av dagordning

Dagordning för mötet gicks igenom och godkändes, nya frågor behandlas under resp. punkt nedan.

## 3 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte, 2022-11-22  
godkändes

## 4 Rapport från styrelse

Diskussion om säkerhet på lösarplan. På styrelsemötet föreslogs besök av rekommendationsgruppen på två fabriker, Mondi Väja och Östrand. DG+ intresserade.  
Kontakter /Lars

Diskussion om tolkning av AFS 2017-3. Kiwa (Björn) och Dekra (Johan Nilsson) fick uppdrag att enas om en plan för hur driftprov ska genomföras. Uppföljning /BÅ

Erfarenhetsdag, ERFA, planeras till 2023-03-14

Styrelsemöten 2023-01-26 och 2023-04-27

## 5 Rapport från Skadegruppen

Nästa möte 2023-01-25 /Curt

## 6 Rapport från EIA-gruppen

Inget att rapportera.

## 7 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Rekommendationsgruppen delges sammanfattning/ tolkningar av förändringar i standarden 12952-8 /FB

## 8 Rapport från utbildningsgrupp

Inget nytt att rapportera

## 9 Rekommendationer under arbete

### 9.1 Rekommendation B 1

#### -Sodapannans konstruktion och utrustning

Uppdatering med SIL-bestämning pågår. Publiceras exkl avsnitt om SIL och SIF.  
/DG

## 9.2 Rekommendation B6

### -Nivåövervakning

Översyn påbörjad. Kompletteras med SIL kretsar.

Curt/DG

## 9.3 Rekommendation B 9

### -Ångotningssystem och sotblåsare till sodapannor

Förslag utskickat av FB för synpunkter inom gruppen  
Funderingar kring spillluft avskrivs

/alla  
/Fredrik

## 9.4 Rekommendation B 12

### - Reservkraft i sodahus

Se remissidan

## 9.5 Rekommendation B 13

### - Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor.

Avstämning ska göras mot ny standard SS-EN 12952-8.

/Fredrik

Omdefiniering av "Luteldning pågår". Def av antal brännare i drift innan luteldning påbörjas

## 9.6 Rekommendation B16

### - Destruktionseldning och tillsatseldning i sodapannor

Kontroll mot ny standardutgåva i SS-EN 12952-8.  
Uppdateras mot sodapannans säkerhetssystem

/CJ+BÅ

## 9.7 Rekommendation B 18

### -Sodapannans säkerhetssystem

Reviderat förslag utskickas till gruppen inom kort  
Rapport från Kiwa inväntas, planerad i januari

/DG

## 9.8 Rekommendation C 1

### - Säker eldning av sodapannan, hantering av risker och kritiska tillstånd.

Synpunkter på snabbstopp, nödnedeldning från Björn införs

/DG

## 9.9 Rekommendation C 5

### - Förebyggande åtgärder och övervakning för att skapa och upprätthålla en beläggings- och korrosionshämmande pannvattenbuffert.

Se remissidan

## 9.10 Rekommendation C 10

### - Information om domnivåproblem samt deras orsakande och åtgärdande

Se remissidan

/alla

## 9.11 Rekommendation D6

-Fortlöpande tillsyn och journalföring för Sodapannor

Förslag utskickat, till remissidan efter smärre justeringar

/Fredrik, DG

## 9.12 Rekommendation F 4

- Riskanalys

Se remissidan

/alla

## 10 Rekommendationer på remiss

Rekommendation B12, C5, C10, F4

## 11 Rekommendationer till beslut

Rekommendation B12, C5, C10, F4

/LA

## 12 Hemsidan

Uppdateras med nya remisser och godkännanden.

/DG

## 13 Planerade arbeten

Studieresa Östrand, Mondi Väja, arrangeras

/Lars

Rapport "Utdrag ur Sodahuskommitténs Rekommendationer vad som avser löphål, löprännen och lösartankar granskas". Omarbetas efter omstuvningar i C1, B1 mfl.

/Alla

Uppdatering av äldre rekommendationer från 2015, 2016

/Alla

B1 DG

B6 DG/CJ

B9 FB

B11 LA

B12 CJ Remiss

B13 FB

B16 BÅ/Curt

B18 DG

C1 DG, CJ

C10 CJ Remiss

D6 FB

F4 DG/CJ Remiss

S BÅ (efter pågående uppdatering av rekommendationer)

## 14 Övrigt

Fråga om totaltömning av sodapanna väckt av Urban L. Uppföljning i rekommendationsgruppen. Kontakt Urban

/DG

## 15 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen prel. 2023-03-30, Teamsmöte, kl. 10-15.

## 16 Mötet avslutas

Rekommendationsgruppens möte avslutades.

## 17 Ansvarsfriskrivning

Detta dokument utgör ett dokument över vad som förekommit vid möte i Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp. Informationen i detta dokument är enbart avsedd för Sodahuskommitténs medlemmar. Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar följa de rekommendationer och riktlinjer som i förekommande fall kan anses följa av dokumentets innehåll.

Sodahuskommittén frånskriver sig allt ansvar för fel och skada oavsett orsak som kan följa av att rekommendationer eller riktlinjer följs. Det är upp till varje medlem eller annan part att själva, i sin riskbedömning, avgöra om man vill följa Sodahuskommitténs rekommendationer och riktlinjer. Det åligger varje medlem eller annan part att, vid tillämpningen av rekommendationer och riktlinjer, stämma av med tillämpliga myndigheter att rekommendationerna och riktlinjerna är i överensstämmelse med gällande rätt och andra föreskrifter.